



产品认证证书

太阳能产品认证

证书编号: CQC25024463878

发证日期: 2025 年 03 月 13 日
有效期至: 2030 年 03 月 12 日

委托人名称 中建材浚鑫科技有限公司
及注册地址 江阴市申港镇澄澄路 1011 号

制造商名称 中建材浚鑫科技有限公司
及注册地址 江阴市申港镇澄澄路 1011 号

生产企业名称 中建材浚鑫(桐城) 科技有限公司
及生产地址 安徽省桐城经济开发区北 3 路

产品名称和系列、 N 型高效双面双玻组件
规格、型号 见附录

产品标准和技术要求 IEC61730-1:2023;IEC 61730-2:2023

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-471541-2023 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

证书编号: CQC25024463878

第 1 页 共 6 页

纸 号:

组件型号		Voc [V]/ 公差	Vmp [V]	Isc [A]/ 公差	Imp [A]	Pmax [W]/ 公差	系统 电压 [V]	额定熔 断电流 [A]
JT465SI(B)	STC	42.15±3%	34.75	14.16±3%	13.39	465±3%	1500	30
	BNPI	42.15±3%	34.75	15.52±3%	14.75	513±3%		
	BSI	—	—	17.39±10%	—	—		
	φ	95%±5%	—	80%±10%	—	80%±10%		
JT470SI(B)	STC	42.3±3%	34.9	14.24±3%	13.47	470±3%	1500	30
	BNPI	42.3±3%	34.9	15.62±3%	14.85	518±3%		
	BSI	—	—	17.49±10%	—	—		
	φ	95%±5%	—	80%±10%	—	80%±10%		
JT475SI(B)	STC	42.45±3%	35.05	14.32±3%	13.56	475±3%	1500	30
	BNPI	42.45±3%	35.05	15.70±3%	14.94	524±3%		
	BSI	—	—	17.58±10%	—	—		
	φ	95%±5%	—	80%±10%	—	80%±10%		
JT480SI(B)	STC	42.6±3%	35.2	14.40±3%	13.64	480±3%	1500	30
	BNPI	42.6±3%	35.2	15.80±3%	15.04	529±3%		
	BSI	—	—	17.68±10%	—	—		
	φ	95%±5%	—	80%±10%	—	80%±10%		
JT485SI(B)	STC	42.75±3%	35.35	14.48±3%	13.72	485±3%	1500	30

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 2 页 共 6 页

证书编号: CQC25024463878

纸 号:

	BNPI	42.75 ±3%	35.35	15.89 ±3%	15.13	535 ±3%		
	BSI	—	—	17.78 ±10%	—	—		
	φ	95% ±5%	—	80% ±10%	—	80% ±10%		
	STC	42.90 ±3%	35.5	14.56 ±3%	13.81	490 ±3%		
JT490Slt(B)	BNPI	42.90 ±3%	35.5	15.97 ±3%	15.22	540 ±3%	1500	30
	BSI	—	—	17.88 ±10%	—	—		
	φ	95% ±5%	—	80% ±10%	—	80% ±10%		
	STC	46.1 ±3%	38.2	14.19 ±3%	13.36	510 ±3%		
JT510SLt(B)	BNPI	46.1 ±3%	38.2	15.55 ±3%	14.72	562 ±3%	1500	30
	BSI	—	—	17.43 ±10%	—	—		
	φ	95% ±5%	—	80% ±10%	—	80% ±10%		
	STC	46.25 ±3%	38.35	14.26 ±3%	13.43	515 ±3%		
JT515SLt(B)	BNPI	46.25 ±3%	38.35	15.64 ±3%	14.81	568 ±3%	1500	30
	BSI	—	—	17.51 ±10%	—	—		
	φ	95% ±5%	—	80% ±10%	—	80% ±10%		
	STC	46.4 ±3%	38.5	14.34 ±3%	13.51	520 ±3%		
JT520SLt(B)	BNPI	46.4 ±3%	38.5	15.72 ±3%	14.89	573 ±3%	1500	30
	BSI	—	—	17.61 ±10%	—	—		
	φ	95% ±5%	—	80% ±10%	—	80% ±10%		
	STC	46.4 ±3%	38.5	14.34 ±3%	13.51	520 ±3%		

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 3 页 共 6 页

证书编号: CQC25024463878

纸 号:

JT525SLt(B)	STC	46.55 ±3%	38.65	14.42 ±3%	13.59	525 ±3%	1500	30
	BNPI	46.55 ±3%	38.65	15.81 ±3%	14.98	579 ±3%		
	BSI	—	—	17.71 ±10%	—	—		
	φ	95% ±5%	—	80% ±10%	—	80% ±10%		
JT530SLt(B)	STC	46.7 ±3%	38.8	14.49 ±3%	13.66	530 ±3%	1500	30
	BNPI	46.7 ±3%	38.8	15.89 ±3%	15.06	584 ±3%		
	BSI	—	—	17.79 ±10%	—	—		
	φ	95% ±5%	—	80% ±10%	—	80% ±10%		
JT610SRt(B)	STC	55.03 ±3%	45.49	14.17 ±3%	13.41	610 ±3%	1500	30
	BNPI	55.03 ±3%	45.49	15.54 ±3%	14.78	672 ±3%		
	BSI	—	—	17.40 ±10%	—	—		
	φ	95% ±5%	—	80% ±10%	—	80% ±10%		
JT615SRt(B)	STC	55.23 ±3%	45.66	14.23 ±3%	13.47	615 ±3%	1500	30
	BNPI	55.23 ±3%	45.66	15.61 ±3%	14.85	678 ±3%		
	BSI	—	—	17.47 ±10%	—	—		
	φ	95% ±5%	—	80% ±10%	—	80% ±10%		
JT620SRt(B)	STC	55.43 ±3%	45.82	14.29 ±3%	13.53	620 ±3%	1500	30
	BNPI	55.43 ±3%	45.82	15.68 ±3%	14.92	683 ±3%		
	BSI	—	—	17.55 ±10%	—	—		

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 4 页 共 6 页

证书编号: CQC25024463878

纸 号:

	ϕ	95% $\pm$ 5%	—	80% $\pm$ 10%	—	80% $\pm$ 10%		
JT625SRt(B)	STC	55.63 $\pm$ 3%	45.96	14.35 $\pm$ 3%	13.6	625 $\pm$ 3%	1500	30
	BNPI	55.63 $\pm$ 3%	45.96	15.74 $\pm$ 3%	14.99	689 $\pm$ 3%		
	BSI	—	—	17.62 $\pm$ 10%	—	—		
	ϕ	95% $\pm$ 5%	—	80% $\pm$ 10%	—	80% $\pm$ 10%		
JT630SRt(B)	STC	55.83 $\pm$ 3%	46.12	14.41 $\pm$ 3%	13.66	630 $\pm$ 3%	1500	30
	BNPI	55.83 $\pm$ 3%	46.12	15.81 $\pm$ 3%	15.06	695 $\pm$ 3%		
	BSI	—	—	17.70 $\pm$ 10%	—	—		
	ϕ	95% $\pm$ 5%	—	80% $\pm$ 10%	—	80% $\pm$ 10%		
JT635SRt(B)	STC	56.03 $\pm$ 3%	46.29	14.47 $\pm$ 3%	13.72	635 $\pm$ 3%	1500	30
	BNPI	56.03 $\pm$ 3%	46.29	15.87 $\pm$ 3%	15.12	700 $\pm$ 3%		
	BSI	—	—	17.77 $\pm$ 10%	—	—		
	ϕ	95% $\pm$ 5%	—	80% $\pm$ 10%	—	80% $\pm$ 10%		
JT640SRt(B)	STC	56.23 $\pm$ 3%	46.45	14.53 $\pm$ 3%	13.78	640 $\pm$ 3%	1500	30
	BNPI	56.23 $\pm$ 3%	46.45	15.94 $\pm$ 3%	15.19	706 $\pm$ 3%		
	BSI	—	—	17.84 $\pm$ 10%	—	—		
	ϕ	95% $\pm$ 5%	—	80% $\pm$ 10%	—	80% $\pm$ 10%		
JT590SSt(B)	STC	51.87 $\pm$ 3%	42.92	14.49 $\pm$ 3%	13.75	590 $\pm$ 3%	1500	30
	BNPI	51.87 $\pm$ 3%	42.92	15.90 $\pm$ 3%	15.16	651 $\pm$ 3%		

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 5 页 共 6 页

证书编号: CQC25024463878

纸 号:

	BSI	—	—	17.79±10%	—	—		
	φ	95%±5%	—	80%±10%	—	80%±10%		
JT585SSt(B)	STC	51.67±3%	42.77	14.43±3%	13.68	585±3%	1500	30
	BNPI	51.67±3%	42.77	15.83±3%	15.08	645±3%		
	BSI	—	—	17.72±10%	—	—		
	φ	95%±5%	—	80%±10%	—	80%±10%		
JT580SSt(B)	STC	51.47±3%	42.62	14.37±3%	13.61	580±3%	1500	30
	BNPI	51.47±3%	42.62	15.76±3%	15.00	639±3%		
	BSI	—	—	17.65±10%	—	—		
	φ	95%±5%	—	80%±10%	—	80%±10%		
JT575SSt(B)	STC	51.27±3%	42.47	14.31±3%	13.54	575±3%	1500	30
	BNPI	51.27±3%	42.47	15.70±3%	14.93	634±3%		
	BSI	—	—	17.57±10%	—	—		
	φ	95%±5%	—	80%±10%	—	80%±10%		
JT570SSt(B)	STC	51.07±3%	42.32	14.25±3%	13.47	570±3%	1500	30
	BNPI	51.07±3%	42.32	15.63±3%	14.85	629±3%		
	BSI	—	—	17.50±10%	—	—		
	φ	95%±5%	—	80%±10%	—	80%±10%		
JT565SSt(B)	STC	50.87±3%	42.15	14.19±3%	13.41	565±3%	1500	30

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

证书编号: CQC25024463878

第 6 页 共 6 页

纸 号:

	BNPI	50.87 ±3%	42.15	15.56 ±3%	14.78	623 ±3%		
	BSI	—	—	17.43 ±10%	—	—		
	φ	95% ±5%	—	80% ±10%	—	80% ±10%		
JT560SSt(B)	STC	50.67 ±3%	41.96	14.13 ±3%	13.35	560 ±3%	1500	30
	BNPI	50.67 ±3%	41.96	15.50 ±3%	14.72	618 ±3%		
	BSI	—	—	17.35 ±10%	—	—		
	φ	95% ±5%	—	80% ±10%	—	80% ±10%		

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

证书编号: CQC25024463879

发证日期: 2025 年 03 月 13 日
有效期至: 2030 年 03 月 12 日

委托人名称 中建材浚鑫科技有限公司
及注册地址 江阴市申港镇澄澄路 1011 号

制造商名称 中建材浚鑫科技有限公司
及注册地址 江阴市申港镇澄澄路 1011 号

生产企业名称 中建材浚鑫(桐城) 科技有限公司
及生产地址 安徽省桐城经济开发区北 3 路

产品名称和系列、规格、型号 N 型高效双面双玻组件
见附录

产品标准和技术要求 IEC 61215-1:2021;IEC 61215-1-1:2021;IEC 61215-2:2021

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-471541-2023 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

证书编号: CQC25024463879

第 1 页 共 6 页

纸 号:

组件型号		Voc [V]/ 公差	Vmp [V]	Isc [A]/ 公差	Imp [A]	Pmax [W]/ 公差	系统 电压 [V]	额定熔 断电流 [A]
JT465SI(B)	STC	42.15±3%	34.75	14.16±3%	13.39	465±3%	1500	30
	BNPI	42.15±3%	34.75	15.52±3%	14.75	513±3%		
	BSI	—	—	17.39±10%	—	—		
	φ	95%±5%	—	80%±10%	—	80%±10%		
JT470SI(B)	STC	42.3±3%	34.9	14.24±3%	13.47	470±3%	1500	30
	BNPI	42.3±3%	34.9	15.62±3%	14.85	518±3%		
	BSI	—	—	17.49±10%	—	—		
	φ	95%±5%	—	80%±10%	—	80%±10%		
JT475SI(B)	STC	42.45±3%	35.05	14.32±3%	13.56	475±3%	1500	30
	BNPI	42.45±3%	35.05	15.70±3%	14.94	524±3%		
	BSI	—	—	17.58±10%	—	—		
	φ	95%±5%	—	80%±10%	—	80%±10%		
JT480SI(B)	STC	42.6±3%	35.2	14.40±3%	13.64	480±3%	1500	30
	BNPI	42.6±3%	35.2	15.80±3%	15.04	529±3%		
	BSI	—	—	17.68±10%	—	—		
	φ	95%±5%	—	80%±10%	—	80%±10%		
JT485SI(B)	STC	42.75±3%	35.35	14.48±3%	13.72	485±3%	1500	30

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 2 页 共 6 页

证书编号: CQC25024463879

纸 号:

	BNPI	42.75 ±3%	35.35	15.89 ±3%	15.13	535 ±3%		
	BSI	—	—	17.78 ±10%	—	—		
	φ	95% ±5%	—	80% ±10%	—	80% ±10%		
	STC	42.90 ±3%	35.5	14.56 ±3%	13.81	490 ±3%		
JT490SI(B)	BNPI	42.90 ±3%	35.5	15.97 ±3%	15.22	540 ±3%	1500	30
	BSI	—	—	17.88 ±10%	—	—		
	φ	95% ±5%	—	80% ±10%	—	80% ±10%		
	STC	46.1 ±3%	38.2	14.19 ±3%	13.36	510 ±3%		
JT510SLt(B)	BNPI	46.1 ±3%	38.2	15.55 ±3%	14.72	562 ±3%	1500	30
	BSI	—	—	17.43 ±10%	—	—		
	φ	95% ±5%	—	80% ±10%	—	80% ±10%		
	STC	46.25 ±3%	38.35	14.26 ±3%	13.43	515 ±3%		
JT515SLt(B)	BNPI	46.25 ±3%	38.35	15.64 ±3%	14.81	568 ±3%	1500	30
	BSI	—	—	17.51 ±10%	—	—		
	φ	95% ±5%	—	80% ±10%	—	80% ±10%		
	STC	46.4 ±3%	38.5	14.34 ±3%	13.51	520 ±3%		
JT520SLt(B)	BNPI	46.4 ±3%	38.5	15.72 ±3%	14.89	573 ±3%	1500	30
	BSI	—	—	17.61 ±10%	—	—		
	φ	95% ±5%	—	80% ±10%	—	80% ±10%		
	STC	46.4 ±3%	38.5	14.34 ±3%	13.51	520 ±3%		

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 3 页 共 6 页

证书编号: CQC25024463879

纸 号:

JT525SLt(B)	STC	46.55 ±3%	38.65	14.42 ±3%	13.59	525 ±3%	1500	30
	BNPI	46.55 ±3%	38.65	15.81 ±3%	14.98	579 ±3%		
	BSI	—	—	17.71 ±10%	—	—		
	φ	95% ±5%	—	80% ±10%	—	80% ±10%		
JT530SLt(B)	STC	46.7 ±3%	38.8	14.49 ±3%	13.66	530 ±3%	1500	30
	BNPI	46.7 ±3%	38.8	15.89 ±3%	15.06	584 ±3%		
	BSI	—	—	17.79 ±10%	—	—		
	φ	95% ±5%	—	80% ±10%	—	80% ±10%		
JT610SRt(B)	STC	55.03 ±3%	45.49	14.17 ±3%	13.41	610 ±3%	1500	30
	BNPI	55.03 ±3%	45.49	15.54 ±3%	14.78	672 ±3%		
	BSI	—	—	17.40 ±10%	—	—		
	φ	95% ±5%	—	80% ±10%	—	80% ±10%		
JT615SRt(B)	STC	55.23 ±3%	45.66	14.23 ±3%	13.47	615 ±3%	1500	30
	BNPI	55.23 ±3%	45.66	15.61 ±3%	14.85	678 ±3%		
	BSI	—	—	17.47 ±10%	—	—		
	φ	95% ±5%	—	80% ±10%	—	80% ±10%		
JT620SRt(B)	STC	55.43 ±3%	45.82	14.29 ±3%	13.53	620 ±3%	1500	30
	BNPI	55.43 ±3%	45.82	15.68 ±3%	14.92	683 ±3%		
	BSI	—	—	17.55 ±10%	—	—		

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 4 页 共 6 页

证书编号: CQC25024463879

纸 号:

	ϕ	95% $\pm$ 5%	—	80% $\pm$ 10%	—	80% $\pm$ 10%		
JT625SRt(B)	STC	55.63 $\pm$ 3%	45.96	14.35 $\pm$ 3%	13.6	625 $\pm$ 3%	1500	30
	BNPI	55.63 $\pm$ 3%	45.96	15.74 $\pm$ 3%	14.99	689 $\pm$ 3%		
	BSI	—	—	17.62 $\pm$ 10%	—	—		
	ϕ	95% $\pm$ 5%	—	80% $\pm$ 10%	—	80% $\pm$ 10%		
JT630SRt(B)	STC	55.83 $\pm$ 3%	46.12	14.41 $\pm$ 3%	13.66	630 $\pm$ 3%	1500	30
	BNPI	55.83 $\pm$ 3%	46.12	15.81 $\pm$ 3%	15.06	695 $\pm$ 3%		
	BSI	—	—	17.70 $\pm$ 10%	—	—		
	ϕ	95% $\pm$ 5%	—	80% $\pm$ 10%	—	80% $\pm$ 10%		
JT635SRt(B)	STC	56.03 $\pm$ 3%	46.29	14.47 $\pm$ 3%	13.72	635 $\pm$ 3%	1500	30
	BNPI	56.03 $\pm$ 3%	46.29	15.87 $\pm$ 3%	15.12	700 $\pm$ 3%		
	BSI	—	—	17.77 $\pm$ 10%	—	—		
	ϕ	95% $\pm$ 5%	—	80% $\pm$ 10%	—	80% $\pm$ 10%		
JT640SRt(B)	STC	56.23 $\pm$ 3%	46.45	14.53 $\pm$ 3%	13.78	640 $\pm$ 3%	1500	30
	BNPI	56.23 $\pm$ 3%	46.45	15.94 $\pm$ 3%	15.19	706 $\pm$ 3%		
	BSI	—	—	17.84 $\pm$ 10%	—	—		
	ϕ	95% $\pm$ 5%	—	80% $\pm$ 10%	—	80% $\pm$ 10%		
JT590SSt(B)	STC	51.87 $\pm$ 3%	42.92	14.49 $\pm$ 3%	13.75	590 $\pm$ 3%	1500	30
	BNPI	51.87 $\pm$ 3%	42.92	15.90 $\pm$ 3%	15.16	651 $\pm$ 3%		

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 5 页 共 6 页

证书编号: CQC25024463879

纸 号:

	BSI	—	—	17.79±10%	—	—		
	φ	95%±5%	—	80%±10%	—	80%±10%		
JT585SSt(B)	STC	51.67±3%	42.77	14.43±3%	13.68	585±3%	1500	30
	BNPI	51.67±3%	42.77	15.83±3%	15.08	645±3%		
	BSI	—	—	17.72±10%	—	—		
	φ	95%±5%	—	80%±10%	—	80%±10%		
JT580SSt(B)	STC	51.47±3%	42.62	14.37±3%	13.61	580±3%	1500	30
	BNPI	51.47±3%	42.62	15.76±3%	15.00	639±3%		
	BSI	—	—	17.65±10%	—	—		
	φ	95%±5%	—	80%±10%	—	80%±10%		
JT575SSt(B)	STC	51.27±3%	42.47	14.31±3%	13.54	575±3%	1500	30
	BNPI	51.27±3%	42.47	15.70±3%	14.93	634±3%		
	BSI	—	—	17.57±10%	—	—		
	φ	95%±5%	—	80%±10%	—	80%±10%		
JT570SSt(B)	STC	51.07±3%	42.32	14.25±3%	13.47	570±3%	1500	30
	BNPI	51.07±3%	42.32	15.63±3%	14.85	629±3%		
	BSI	—	—	17.50±10%	—	—		
	φ	95%±5%	—	80%±10%	—	80%±10%		
JT565SSt(B)	STC	50.87±3%	42.15	14.19±3%	13.41	565±3%	1500	30

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

证书编号: CQC25024463879

第 6 页 共 6 页

纸 号:

	BNPI	50.87 ±3%	42.15	15.56 ±3%	14.78	623 ±3%		
	BSI	—	—	17.43 ±10%	—	—		
	φ	95% ±5%	—	80% ±10%	—	80% ±10%		
JT560SSt(B)	STC	50.67 ±3%	41.96	14.13 ±3%	13.35	560 ±3%	1500	30
	BNPI	50.67 ±3%	41.96	15.50 ±3%	14.72	618 ±3%		
	BSI	—	—	17.35 ±10%	—	—		
	φ	95% ±5%	—	80% ±10%	—	80% ±10%		

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE